

MBA - Baustromverteiler

2 x FI-Schutzschalter, 5 x CEE-Steckdose, 6 x Schukosteckdose

Einsatzdaten

Anschlüsse	1 x FI-Schutzschalter 63 A/30 mA 1 x FI-Schutzschalter 40 A/30 mA 1 x CEE-Steckdosen 400 V/63 A/5-polig 2 x CEE-Steckdosen 400 V/32 A/5-polig 2 x CEE-Steckdosen 400 V/16 A/5-polig 6 x Schukosteckdosen 230 V/16 A
------------	--

Einspeisung über Lasttrenneranschluss